



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ленинградской области

Юридический почтовый адреса ул. Оборонная, д. 51, п. Мурино,

Всеволожский р-н. Ленинградская обл., 188662

Тел/факс: 640-05-65, сайт: www.47.mchs.gov.ru

«Единый телефон доверия» - (812) 579-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п. Мурино, ул. Оборонная, д. 51,

тел/факс: 640-05-90 E-mail: ugpnlennobl@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района

188800, Ленинградская область, г. Выборг, бульвар Кутузова, д. 47

Тел: 8 (81378)2-51-21

**АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 2-11-66-133

Ленинградская область, г.Выборг, б. Кутузова, 47

16:00

29.06.2017

(место составления акта)

(время, дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНД и ПР Выборгского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ленинградской области от 30 мая 2017 года № 2-11-66-133.

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена внеплановая проверка здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №2 пгт. Лесогорский" по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пгт. Лесогорский, ул. Летчиков, д. 9-9а.

(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №2 пгт. Лесогорский" юридический адрес: Ленинградская область, Выборгский район, пгт. Лесогорский, ул. Летчиков, д. 9-9А, ИНН 4704038664, ОГРН 1034700871171.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

"29" июня 2017 г. с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

Общая продолжительность проверки: «1» дня (ей) («3» часа 00 мин.)
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены заведующий МБДОУ «Детский сад №2 пгт. Лесогорский» Яловая Е.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«11» часов «30» минут «30» мая 2017 г.

(подпись)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Гурьянов Андрей Вячеславович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района управления

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Детский сад №2 пгт Лесогорский» Яловая Е.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы: МБДОУ «Детский сад №2 пгт Лесогорский»

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, пгт. Лесогорский, ул. Летчиков, д. 9-9а.
(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен
(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

| № | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены | Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|----|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Отсутствует исполнительная документация на автоматическую пожарную сигнализацию. | Основание: Правила противопожарного режима в РФ (ППР РФ) п.61 (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390). Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. | <u>МБДОУ</u> <u>«Детский сад</u> <u>№2 пгт</u> <u>Лесогорский»</u> |

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы: Предписание № 2-11-66-133/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку:

Гурьянов Андрей Вячеславович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 29 ” июня

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Яловая Е.А. заведующий МБДОУ «Детский сад №2 пгт. Лесогорский»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” июня 20 17 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)



Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы: Предписание № 2-11-66-133/1/1

Подписи лиц, проводивших проверку:

Гурьянов Андрей Вячеславович – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 29 ” июня

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Яловая Е.А. заведующий МБДОУ «Детский сад №2 пгт. Лесогорский»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 29 ” июня 20 17 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)

